

PRÜFBESTÄTIGUNG

entsprechend der Übergangsregelung der Elastomerleitlinie über die Untersuchung der Flachdichtungsqualität "Probepplatten aus KLINGERSIL® C-4324" gemäß der Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Elastomeren im Kontakt mit Trinkwasser (Elastomerleitlinie) des Umweltbundesamtes (UBA)

Hersteller:	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co. KG, Gumpoldskirchen, Österreich
Art der Proben:	Flachdichtungsqualität
Bezeichnung der Proben:	"Probepplatten aus KLINGERSIL® C-4324"
Art der Prüfkörper:	Probepplatten
Eingang der Proben:	12.02.2021
Probenehmer:	Auftraggeber
TZW-Az.:	5-0393/21 AB01


Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 911/20 vorgelegt und überprüft
2. Migrationstest: Kaltwasser 23°C: Anforderungen erfüllt
Prüfergebnisse siehe Prüfzeugnis 5-0393/21 AB01 vom 22.06.2021
3. Zusammenfassung:
Die untersuchten Proben "Probepplatten aus KLINGERSIL® C-4324" für den Kontakt mit Trinkwasser entsprechen den Anforderungen der Elastomerleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA) (Bundesgesundheitsblatt aktuelle Fassung) im gesamten Bereich Dichtungen. Jz

Anmerkung:

Die Gültigkeit dieser Prüfbestätigung endet am 31.12.2021.

Karlsruhe, den 22.06.2021


Dr.-Ing. J. Ruppert i. V. B. Stulz
Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung der Prüfbestätigung – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.