

PRÜFBESTÄTIGUNG

entsprechend der Übergangsregelung der Elastomerleitlinie über die Untersuchung der Flachdichtungsqualität "Probepplatten aus KLINGERSIL® C-4240" gemäß der Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Elastomeren im Kontakt mit Trinkwasser (Elastomerleitlinie) des Umweltbundesamtes (UBA)

Hersteller:	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co. KG, Gumpoldskirchen, Österreich
Art der Proben:	Flachdichtungsqualität
Bezeichnung der Proben:	"Probepplatten aus KLINGERSIL® C-4240"
Art der Prüfkörper:	gelieferte Probepplatten
Eingang der Proben:	04.11.2020
Probenehmer:	Auftraggeber
TZW-Az.:	KA 0245/20

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 280/20 vorgelegt und überprüft
2. Migrationstest:
Kaltwasser 23°C: Anforderungen erfüllt
Heißwasser 85°C: Anforderungen erfüllt
Prüfergebnisse siehe Prüfzeugnis KA 0245/20 vom 09.03.2021
3. Zusammenfassung:
Die untersuchten Proben "Probepplatten aus KLINGERSIL® C-4240" für den Kontakt mit Trinkwasser entsprechen den Anforderungen der Elastomerleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA) (Bundesgesundheitsblatt aktuelle Fassung) im gesamten Bereich Dichtungen.

Anmerkung:

Die Gültigkeit dieser Prüfbestätigung richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Karlsruhe, den 09.03.2021

Dr. J. Ruppert / i.V. B. Stulz
Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung der Prüfbestätigung – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.