Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann
Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Rich. Klinger Dichtungstechnik
GmbH & Co. KG
Am Kanal 8-10
2352 GUMPOLDSKIRCHEN
AUSTRIA

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauser Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale	(0209) 9242-0
Durchwahl	(0209) 9242-230
Telefax	(0209) 9242-222
E-Mail	c.schell@hyg.de
Internet	www.hyg.de

Unser Zeichen: W-285567-17-Sl/Krü
Vormals: **W-217739-12-Sl**
Ansprechpartner: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, den 09.06.2017

PRÜFZEUGNIS

(Verlängerung von Prüfzeugnis W-217739-12-Sl)

Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich
Prüfung gemäß DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270, November 2007

Antragsteller:	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co. KG Am Kanal 8-10 2352 GUMPOLDSKIRCHEN AUSTRIA
Werkstoff:	**KLINGERSIL® C-4430 plus**
Prüfungsart:	Werkstoffprüfung

Der Werkstoff **KLINGERSIL® C-4430 plus** erfüllt gemäß Prüfbericht **W-217739-12-Sl** vom **15.06.2012** die Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt W 270 für den Einsatz im Trinkwasserbereich (Bereich D1 – großflächige Dichtungen und Bereich D2 – kleinflächige Dichtungen). Details zum genauen Ablauf der Prüfung sowie die Einzelergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am **31.12.2021**.

Der Direktor des Hygiene-Instituts
i.A.

Dr. Ch. Schell
Bereichsleiterin mikrobiologische Hygiene- und Materialprüfungen
Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Die Gültigkeit des Dokuments erlischt, wenn Veränderungen der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen erfolgen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Dieses Dokument stellt keine DVGW-Zertifizierung dar.